



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ



**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1139

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТАНДАРТ».
Адрес: 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 1, стр. 5, эт. 4, пом. Б425.
Фактический адрес: 127576, г. Москва, ул. Новгородская, д. 1, стр. 5, эт. 4, пом. Б425.
Телефон: +7 (495) 649-60-67. e-mail: office@energostandart.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Изготовленная: «ТЕКРАН ТЕКНИК ЕЛК»
по адресу: Kemalpaşa O.S.B. İstiklal Mh. 17. Sk. No: 8 Ulucak – Kemalpaşa, Izmir /Turkey.
Линейные распределительные шкафы серии Teos plus. Серийный выпуск.

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 10 баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 01-23/05 от 04.05.2023 года, выданного Испытательным центром
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью**
«Центр сертификации «ВЕЛЕС».

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26.

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 12.05.2023

Срок действия сертификата: 11.05.2026

Руководитель органа
по сертификации



Родзивон Г.А.
(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург